

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W OBORNIKACH



Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 61/ 29 60 407  
- PPIS w Obornikach 61/ 29 60 540  
- fax 61/ 29 60 557  
61/ 29 60 558

- e-mail sekretariat@psse-oborniki.pl  
-e-PUAP /PSSE-Oborniki/Skrytka ESP

-Oddział Nadzoru: 61/ 29 60 549  
Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej

- e-mail higiena.pracy@psse-oborniki.pl



ON-HK.903.1.19.2021

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /t.j. Dz.U. 2021, poz. 195/, art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm./, art.12 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t.j. Dz.U. 2020r., poz. 2028/ oraz § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017r., poz. 2294/ oraz w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody przeprowadzone w ramach kontroli urzędowej (monitoring A) pobranej dnia 15.03.2021r. oraz w ramach kontroli wewnętrznej (monitoring A) pobranej dnia 15.03.2021 z wodociągu zakładowego Wiardunki, w punktach:

1. stacja uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr SB/23835/03/2021 z dnia 19.03.2021r.
2. sieć - sprawozdanie z badań nr N/492/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 18.03.2021r., nr N/492/2021/LB-WG/PM/ z dnia 18.03.2021r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza wody pobranej do badań w dniu 15.03.2021r. w ramach kontroli urzędowej (monitoring A) i kontroli wewnętrznej (monitoring A) w dniu 15.03.2021r. z sieci wodociągu zakładowego Wiardunki wykazała spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy czym zwraca się uwagę na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C±2° po 72h.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Równocześnie poucza się o prawie do zrzeczenia się odwołania, co skutkuje uprawomocnieniem się decyzji przed wskazanym wyżej terminem. (art. 107 § 1 pkt 7 Kpa.).

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Beata  
Kościelska; p.o. Państwowego  
Powiat.Insp.Sanit. Obornikach  
Data: 2021.05.13 13:35:59 CEST