



Ochrona przed dotykiem pośrednim – szybkie wyłączenie zasilania w sieci TN–C–S  
Rozdzielnicę zamwać z min. 30% zapasem miejsca

NAZWA/ADRES:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU USŁUG. WARSZTATU  
NA LOKAL USŁUGOWY MAGAZYN Z ZAPLECEM SPOŁACALNYM

Rydzewo, Młokiewicza 33, dz. nr ewid. 739  
Gmina: Rydzewo, powiat: obornicki  
Jednostka ewid.: Rydzewo  
Obiekt ewid.: Rydzewo

INWESTOR:

Urząd Gminy Rydzewo  
ul. Mickiewicza 10  
64-630 Rydzewo

STAN OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ:

SCHEMAT TR - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ŁUKASZ SOBIERAJSKI  
UL. BUD. NR WNP0223PWCD05

OPRACOWAŁ: MGR INŻ. SZYMON SZEWCZAK

DATA	SKALA	NR RYS.
09.2020		IE2