

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OBORNIKACH

www.gov.pl/web/psse-oborniki
sekretariat@psse-oborniki.pl
/PSSE-Oborniki/Skrytka ESP
higiena.komunalna@psse-oborniki.pl

ul. M. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
NIP 766 16 96 841
Regon 639680862

ON-HK.903.2.39.2021

Oborniki, dn. 18 października 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zakładowego Wiardunki za rok 2020.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 195/ oraz § 22 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 r., poz. 2294/ wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu zakładowego Wiardunki.

W okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. pobrano do badań 7 próbek wody (3 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej), w tym:

- 6 próbek w ramach monitoringu parametrów grupy A (kontrola urzędowa 3 i kontrola wewnętrzna 3),
- 1 próbkę w ramach monitoringu parametrów grupy B (kontrola wewnętrzna).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu zakładowego Wiardunki w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Obornikach, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Przyszłość” w Wiardunkach **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B. Jakość wody w roku 2020 w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 r., poz. 2294/.

Otrzymują:

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” w Wiardunkach
Wiardunki 42, 64-630 Ryczywół
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Ryczywół
ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół