



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Obornikach

Oborniki, dn. 9 sierpnia 2023 r.

ON-HK.903.1.67.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Ryczywole** pobranej do badań przeprowadzonych w ramach planu pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w ramach kontroli urzędowej oraz wykonanych przez Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody przeprowadzone w ramach kontroli urzędowej (monitoring parametrów grupy A) dnia 24 lipca 2023 r. oraz kontroli wewnętrznej (monitoring parametrów grupy A) pobranej dnia 25 lipca 2023 r. z wodociągu publicznego Ryczywół, w punktach:

1. sieć – sprawozdanie z badań nr N/1880/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 28 lipca 2023 r., nr N/1880/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 28 lipca 2023 r.,
2. stacja uzdatniania wody – sprawozdanie z badań nr SB/93364/07/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.,

stwierdza, że **woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Ryczywole**, w badanym zakresie **fizykochemicznym i mikrobiologicznym, spełnia** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). **Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.**

Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 r., poz. 2294/.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr N/1880/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 28 lipca 2023 r., nr N/1880/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 28 lipca 2023 r.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół
2. aa

Do wiadomości

1. Wójt Gminy Ryczywół
ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół

M.L.