



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Obornikach

Oborniki, dn. 23 kwietnia 2024 r.

ON-HK.903.1.20.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Gorzewie** pobranej do badań przeprowadzonych w ramach planu pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych, Laboratorium Aparatury Specjalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu w ramach kontroli urzędowej oraz wykonanych przez Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody przeprowadzone w ramach kontroli urzędowej (monitoring parametrów grupy B) w dniu 25 marca 2024 r. oraz kontroli wewnętrznej (monitoring parametrów grupy A) pobranej w dniu 25 marca 2024 r. z wodociągu publicznego Gorzewo, w punktach:

1. stacja uzdatnia wody – sprawozdanie z badań nr SB/35029/03/2024 z dnia 28 marca 2024 r.
2. sieć – sprawozdanie z badań nr N/1178/2024/LB-AS/PGC,PLC/ z dnia 03 kwietnia 2024 r., nr N/1178/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 09 kwietnia 2024 r., nr N/1178/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 10 kwietnia 2024 r.,

stwierdza, że **woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Gorzewie**, w badanym zakresie **fizykochemicznym i mikrobiologicznym, spełnia** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). **Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.**

Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz.U. 2017 r., poz. 2294).

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr N/1178/2024/LB-AS/PGC,PLC/ z dnia 03 kwietnia 2024 r., nr N/1178/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 09 kwietnia 2024 r., nr N/1178/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół
2. aa

Do wiadomości

1. Wójt Gminy Ryczywół, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół

A.F./M.L.

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Obornikach
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76 | 64-600 Oborniki
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 612960549
sekretariat.psse.oborniki@sanepid.gov.pl, higiena.komunalna.psse.oborniki@sanepid.gov.pl
NIP 766 16 96 841 | REGON 639680862
BDO 000549146
www.gov.pl/web/psse-oborniki
/PSSE-Oborniki/Skrytka ESP