



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Obornikach

Oborniki, 11 czerwca 2025 r.

ON-HK.903.70.2025

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Ryczywole**. Woda została pobrana w ramach planu pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok. Państwowa Inspekcja Sanitarna badania wykonała w Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Poznaniu (61-705) przy ul. Noskowskiego 21 w ramach kontroli urzędowej. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonało badania w Laboratorium SGS Polska z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ul. Cieszyńskiej 52A oraz Laboratorium SGS Polska z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Na Leszku 4 w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody przeprowadzone 26 maja 2025 r. w ramach kontroli urzędowej (monitoring parametrów grupy A) oraz przeprowadzone 26 maja 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej (monitoring parametrów grupy A) z wodociągu publicznego Ryczywół, w punktach:

1. stacja uzdatniania wody – sprawozdanie z badań nr N/2049/2025 z 2 czerwca 2025 r.,
2. sieć – sprawozdanie z badań nr SB/60620/05/2025 z 30 maja 2025 r.,

stwierdza, że **woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Ryczywole**, w badanym zakresie **organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym spełnia** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). **Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.**

Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Obornikach
Izabela Kłósowicz
/dokument podpisany elektronicznie/
Pismo zostało wydane przez organ administracji publicznej
w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego EZD RP oraz opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, który ma skutek prawny równoważny
podpisowi własnoręcznemu.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr N/2049/2025 z 2 czerwca 2025 r.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół
- przesyłka listowna zwykła
2. aa

Do wiadomości

1. Wójt Gminy Ryczywół
ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół
- wysyłka e-Doręczenia