



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach

---

Oborniki, 17 lutego 2026 r.

ON-HK.903.9.2026

---

Sprawę prowadzi:	Aida Fularz +48 61 2783288 higiena.komunalna.psse.oborniki@sanepid.gov.pl
------------------	---

---

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

W oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody przeprowadzone 26 stycznia 2026 r. w ramach kontroli urzędowej (monitoring parametrów grupy A) oraz przeprowadzone 27 stycznia 2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej (monitoring parametrów grupy A) z wodociągu publicznego Ryczywół, w punktach:

1. stacja uzdatniania wody – sprawozdanie z badań nr N/0139/2026 z 3 lutego 2026 r.
2. sieć – sprawozdanie z badań nr SB/08857/02/2026 z 2 lutego 2026 r.

stwierdzam, że **woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Ryczywole, w badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym spełnia wymagania** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Woda została pobrana w ramach planu pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok. Państwowa Inspekcja Sanitarna badania wykonała w Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Poznaniu (61-705) przy ul. Noskowskiego 21 w ramach kontroli urzędowej. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonało badania w Laboratorium SGS Polska z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ul. Cieszyńskiej 52A oraz Laboratorium SGS Polska z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Na Leszkowie 4 w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Izabela Kłósowicz  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Obornikach

/dokument podpisany elektronicznie/

Pismo zostało wydane przez organ administracji publicznej w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego EZD RP oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Załącznik:

1. Sprawozdanie z badań nr N/0139/026 z 3 lutego 2026 r.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o. o.  
ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół  
- wysyłka e-Doręczenia
2. aa

Do wiadomości

1. Wójt Gminy Ryczywół  
ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół  
- wysyłka e-Doręczenia